



Reporte de Simulacro de evacuación 29 de Mayo de 2019



PROTECCIÓN CIVIL CEMA

OBJETIVO:

Los objetivos de este Simulacro fueron comprobar el adecuado funcionamiento de los medios Humanos y Materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los ocupantes de Cema, así como cuantificar el tiempo empleado para el desalojo del edificio sobre una Hipótesis de un conato de incendio en el área de Archivo Clínico causado por un corto circuito.



PROTECCIÓN CIVIL CEMA

DESCRIPCIÓN:

A las 14:05 horas la empleada de Archivo Thalía Monzalvo se acercó corriendo al consultorio de urgencias gritando que había fuego en el archivo y con quemaduras en ambas manos.

El dr. Luis J. Batress la auxilia y al asegurarse del fuego en el lugar activa la palanca del sistema contra incendios accionando la sirena y las luces estroboscópicas, así mismo anuncia por el radio que hay fuego en Archivo.

Adrián Ventura anuncia por sonido local, la condición de un CÓDIGO ROJO, anunciando que inicia el simulacro.

Los brigadistas en ambos niveles, realizaron el desalojo de ambas plantas de los ocupantes de las instalaciones, dirigiéndolos hacia el Punto de Reunión.

La brigada de Combate a Incendios se dirigió al lugar del conato, apoyada con el equipo de protección personal y extintores para controlar el conato.



PROTECCIÓN CIVIL CEMA

El personal de mantenimiento procedió al cierre de los servicios, Agua, Luz y gases para evitar una situación mayor.

Una vez desalojado el edificio y dado que el área del Punto de Reunión de la rampa de Urgencias presenta mayor amplitud, se determinó concentrar ahí a todas las personas evacuadas y realizar el pase de lista.

Durante el pase de lista se detectan faltando a 2 personas, por lo que se activa las brigadas de Búsqueda y Rescate, apoyada de la de Evacuación para realizar el recorrido de las instalaciones y ubicar a las personas faltantes.

Se rescataron 2 personas lesionadas del interior del Cema, mismas que fueron dejadas con los integrantes de la brigada de Primeros Auxilios para su Atención Médica, siendo los atendidos los siguientes:

01 empleada atendida intoxicación con humo.

01 persona con crisis nerviosa.



PROTECCIÓN CIVIL CEMA

Se determinó entonces en el Puesto de Mando Unificado y junto con los titulares de las brigadas, proceder a realizar la inspección del inmueble, por lo que se ingresó a las instalaciones y tras hacer la verificación del edificio y no encontrarse daño estructural y de equipos se regresó al Puesto de Mando Unificado, para notificar a los presentes y jefes de brigada de no existir riesgo para regresar al inmueble.

Por tanto se determinó regresar a las instalaciones a las 14:13 horas, dando por concluido el simulacro y pasando posteriormente a la activación del COE del Cema.



PROTECCIÓN CIVIL CEMA

Los tiempos del simulacro fueron:

- Desde que suena señal de evacuación hasta que el edificio queda evacuado completamente: 3 minutos con 42 segundos (14:05a 14:08:42).
- Finalización de control de evacuación y dar orden de fin de simulacro y reentrada: 14:13:00.
- Se atendieron a 03 personas lesionadas:
 1. Quemaduras de segundo grado en ambas manos.
 2. Intoxicación por aspiración de humo
 3. Crisis nerviosa.
- Se evacuaron 53 personas del inmueble.
- Duración total del Simulacro: 13 minutos y 10 segundos.
- Se aplicaron los Planes de:
 1. Alertamiento
 2. Emergencia
 3. Vuelta a la normalidad.



PROTECCIÓN CIVIL CEMA

Los tiempos del simulacro fueron:


- Se procedió a convocar la reunión del COE para evaluar los reportes de las brigadas, así como del levantamiento de daños y estatus de los servicios y equipos del hospital para continuar con las actividades.
- Con el informe de las brigadas y de las áreas determinó que el Cema continuaba operando a su máxima capacidad instalada y sin afectaciones que interrumpieran sus labores, declarando cupo lleno de habitaciones y sin poder atender urgencias de entidades externas.
- Se dio por concluida la reunión del COE a las 14:20 horas y regresando el personal a labores cotidianas.



PROTECCIÓN CIVIL CEMA

PUNTOS DE MEJORA:

- El tiempo de desalojo del edificio tomó 3 minutos y 42 segundos, debiendo de mejorarse y bajarlo para el siguiente ejercicio.
- No se señaló el puesto de Primeros Auxilios.
- No se señaló para el Puesto de Mando Unificado.



PROTECCIÓN CIVIL CEMA



PROTECCIÓN CIVIL CEMA



PROTECCIÓN CIVIL CEMA